

APSS – AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
VIA D. CHIESA, 23
VILLALAGARINA

Caratteristiche di accessibilità

Rampa d'accesso lunga 2 metri e mezzo con pendenza del 5,3%.

Campanello di chiamata alto 119 cm.

Porta di ingresso larga cm 125, maniglia alta 105 cm, forza necessaria per aprirla 2 kg.

Antibagno (290x117 cm, porta larga 80 cm).

Servizi igienici attrezzati per persone con disabilità (176x190 cm, porta larga 80 cm, WC alto 50 cm con maniglione di sostegno sul lato opposto dell'accostamento; lavabo fisso alto 82 cm).

Suggerimenti

Il percorso di avvicinamento alla struttura, provenendo da via R. Zandonai, non è provvisto di marciapiede (vedi scheda di via D. Chiesa).

Si segnala la mancanza di un parcheggio riservato alle persone con disabilità nelle vicinanze.

Si consiglia di apporre dissuasori lungo la rampa di accesso alla struttura, al fine di evitare che le auto parcheggiate precludano l'accesso alla rampa.



Nei servizi igienici si consiglia di sciogliere il filo del campanello di chiamata, sì da consentirne, all'occorrenza, l'utilizzo.

Si ricorda che un WC posto ad una altezza di 45-47 cm consente una maggiore agevolezza nei trasferimenti dalla carrozzina.

Si ricorda inoltre che quando i servizi igienici presentano uno spazio appena sufficiente per le manovre in carrozzina, è consigliabile porre il lavabo nell'antibagno.