

ASILO INFANTILE GIOBATTÀ E ROSA RIOLFATTI
VIA GOSETTI
VILLALAGARINA

Caratteristiche di accessibilità

Campanello di chiamata alto 145 cm.

Cancello largo 185 cm e rampa di accesso lunga 15 metri con pendenza del 10,5%.

Porta d'entrata larga 163 cm con soglia interna di 4 cm.

Sala della nanna e sala mensa accessibili.

Servizi igienici attrezzati (187x166 cm, porta larga 90 cm, WC alto 52 cm con maniglione di sostegno sul lato opposto all'accostamento, lavabo regolabile).

Il locale dei "servizi igienici bambini" ha una profondità di 610 cm e una larghezza di 318 cm.

I vani WC sono con porta larga 54 cm (apertura verso l'esterno), profondità di 110 cm, larghezza 87 cm; l'altezza dei WC è di 37 cm.

Giardino esterno pianeggiante e accessibile.

Accesso alla palestra del piano inferiore con scale (anche dall'esterno con 8 gradini alti 17 cm).

Al piano superiore, Nido raggiungibile con rampe di scale.

Suggerimenti

Si consiglia di dotare la struttura di una piattaforma elevatrice che permetta di raggiungere la palestra al piano inferiore ed il Nido al piano superiore.

Si consiglia di ampliare le dimensioni di un vano WC per consentirvi l'accesso con passeggino/carrozzina, dotandolo di maniglioni di sostegno e di campanello di chiamata.